

Wrocław, dnia 1 lipca 2014 r.

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące remontu pawilonu sportowo-biurowego na terenie Zespołu Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
CPV - 45000000-7, 45111300-1, 45262500-6, 45410000-4, 45421000-4, 45332000-3, 45331200-8, 45311100-1, 45317300-2, 45312000-7.**

Nr Sprawy ZP.340.6.2014

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu, zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm) – udziela odpowiedzi na złożone pisemne zapytanie.

Pytanie nr 1

W opisie technicznym w poz. 2.6.1 występuje opis w sprawie zapotrzebowania na stolarkę okienną PCV. Zaś w przedmiarze (kosztorys) nie ma mowy o oknach. Proszę o odpowiedź czy stolarka okienna również wchodziłaby w zakres powyższych prac.

Odpowiedź

Nie. Stolarka okienna nie wchodzi w zakres robót.

Zmienia się zapis w pkt. 2.6.1 i 2.6.2 Opisu Technicznego do projektu wykonawczego i otrzymuje on brzmienie:

2.6.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV istniejąca, typowa w kolorze białym RAL 9016. W oknach zastosowano szyby zespolone o współczynniku $U = 1.1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{xK})$.

2.6.2 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejściowe (od strony północnej) do budynku zewnętrzne z tworzywa sztucznego lub aluminium o wysokiej izolacyjności termicznej. W elementach przeszklonych nowoprojektowanych drzwi zewnętrznych wejściowych należy zastosować szyby zespolone o współczynniku $U = 1.1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{xK})$. W drzwiach zewnętrznych wykonać próg z kątownika stalowego lub profilu aluminiowego.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna gładka, laminowana. Drzwi wewnętrzne w komplecie z ościeżnicą pełną z MDF laminowaną. Laminat drewnopodobny bukowy, lub jasny dąb. Przed montażem należy wzór uzgodnić z projektantem. Drzwi zamykane zamkiem bębnowym. Drzwi pomieszczeń sanitarnych otwieranych w kierunku korytarza należy wyposażić w samozamykacze.

Drzwi nowoprojektowane na drogach ewakuacyjnych (w tym zewnętrzne) należy wyposażić w samozamykacze. Zestawienie nowoprojektowanej stolarki podano na rysunku nr 5.

iorąc pod uwagę, że powyższa odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy tj. przedłużenie terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję że zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.