

Wrocław, dnia 29.03.2017 r.

2P/340/2/2017

wszyscy, którzy pobrali SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane polegające na zmianie zagospodarowania terenu w zakresie ciągów komunikacyjnych, wjazdów, wejść i miejsc parkingowych, oświetlenia i odwodnienia terenu przy Zespole Szkół nr 14 przy al. Brücknera10 we Wrocławiu.

CPV - 45000000 – 7, 45100000 – 8, 45200000 – 9, 45230000 – 8, 45232451 – 8, 45233100 – 0, 45262520 – 2, 45320000 – 6, 45232410-9, 45232130-2

Pytanie nr 1

Zgodnie z rozdz. II Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1 SIWZ (str. 4), przedmiot zamówienia w Etapie I obejmuje w szczególności: wymianę z przesunięciem około 2 m istniejących lamp oświetleniowych – 3 sztuki. Zwracam się z prośbą o podanie typu lamp na jakie mają być wymienione istniejące lampy oświetleniowe.

Odpowiedź:

Słup oświetleniowy do wysokości max 7m stalowy na oprawach typu Led np. typu parkowego, należy zastosować kabel 4x35 YAKYs, bednarka uziemiająca wzdłuż układanego kabla FeZn25x4mm.

Biorąc pod uwagę, że powyższe odpowiedzi nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. ww. Ustawy tj. przedłużenie terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich.

DYREKTOR
Jaruziak
mgr Marek Jaruziak