

Wrocław, dnia 25 marca 2024 r.

Wszyscy, którzy pobrali SWZ

dotyczy: postępowania na zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku internatu Liceum ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Toruńskiej 72, we Wrocławiu. CPV – 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45231300-8, 45310000-1, 45311000-3

Zamawiający Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, zgodnie z art. 284 ust. 2, ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o odpowiedź:

Z uwagi na ochronę drzewostanu w ramach zadania Wykonawca ma wykonać metodą bezroskopową odcinek kanalizacji S10 - SS1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w strefie ochrony drzewa przecisk rurą ochronną stalową z umieszczeniem wewnątrz rury kanalizacyjnej przewodowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przecisku na odcinku S10 - Ss1, z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na system korzeniowy istniejących drzew, pod nadzorem dendrologa.

Biorąc pod uwagę, że powyższa odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach, nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję, że zmiany są wiążące dla wszystkich.

Dyrektor
Anna Maćkowska