

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2024 r.

Wszyscy, którzy pobrali SWZ

dotyczy: postępowania na zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa Instalacji Fotowoltaicznej z blokadą wypływu energii na sieć OSD dla Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.”

**CPV – 71314100-3, 71323100-9, 71334000-8, 44112110-5, 45000000-0, 45310000-3
45315700-5, 45315600-4, 45261215-4, 09331200-0**

Zamawiający Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, zgodnie z art. 284 ust. 2, ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 3

Ze względu na fakt, że projekt techniczny będący integralną częścią postępowania został stworzony niezgodnie z zaleceniami i wymaganiami twórców systemu optymalizacji (firma SolarEdge), a na rozwiązania tej firmy autorzy projektu się powołują, proszę o decyzję, czy konieczne modyfikacje (długość i liczba stringów, dobór innych inwerterów etc.) zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Decyzja będzie miała skutki w postaci modyfikacji pozostałych elementów systemu (trasy kablowe, rozdzielnice, zabezpieczenia etc.).

Odpowiedź

Zamawiający w SWZ w Rozdz. II pkt 9 ppkt 2 i 3 oraz w zał nr 7 STWiORB ppkt 5.2. dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. W STWiORB (zał. Nr 7 do SWZ) w pkt 5.5. opisane zostały kryteria równoważności.

Zgodnie z zapisami STWiORB str. 4 pkt 5.2. „... konfiguracja układu paneli winna być potwierdzona przez wykonawcę instalacji w programie projektowym dostawcy systemu co gwarantuje utrzymanie 5 letniego okresu gwarancji producenta”, zatem wykonawca wybierając system winien potwierdzić konfigurację układu paneli w stringach i wykonać ją zgodnie z zaleceniami programu.

Biorąc pod uwagę, że powyższa odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach, nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję, że zmiany są wiążące dla wszystkich.

Dyrektor
Anna Maćkowska