



Gmina Wrocław  
pl. Nowy Targ 1-8  
50-141 Wrocław

Załącznik: nr rej. MPWiK **43065/ks/2023** do PB przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montażem separatora tłuszczu i separatora skrobi dla budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego nr XIV istniejącego przy ulicy Toruńskiej 72 we Wrocławiu, działka nr 35/6 AM-26 obręb Kowale,

Projekt budowlany projektowanej instalacji technologicznej dla obiektu jw. uzgadniamy z następującymi uwagami:

1. Przewody kanalizacyjne należy realizować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) oraz „Wytycznymi projektowania ...” obowiązującymi w MPWiK S.A. dostępnymi na stronie internetowej [www.mpwik.wroc.pl](http://www.mpwik.wroc.pl).
2. Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagłębionych pomieszczeniach i w obniżeniach terenu, należy zamknąć zasuwami przeciwwzalewowymi.
3. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.-kan. na terenie budowy wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.
4. Należy zastosować rury ochronne na przewodach połączeń kanalizacyjnych w przypadku przejść tych przewodów przez przegrody budowlane (np. przez ściany, posadzki) oraz w strefie zbliżenia do ławy fundamentowej
5. W przypadku kolizji projektowanych przewodów z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem lub innymi obiektami nie wykazanymi na załączonej do projektu mapie Inwestor zobowiązany jest rozwiązać ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.
6. Inwestor jest zobowiązany do właściwej konserwacji i eksploatacji urządzeń podczyszczających
7. Na odprowadzanie ścieków komunalnych z nieruchomości należy zawrzeć odpowiednią umowę.

Inne uwagi:

1. Miejsca do poboru próbek ścieków (studnie lub miejsca wydzielone na instalacji wewnętrznej) muszą być łatwo dostępne dla pracowników MPWiK S.A.
2. Należy zastosować studnie rewizyjne w miejscach zmiany kierunku przewodów kanalizacyjnych.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami obowiązujących norm przykrycie gruntem przewodów kanalizacyjnych powinno wynosić min. 1,0 m. W przypadku niedostatecznego przykrycia przewodu kanalizacji sanitarnej należy go odpowiednio ocieplić (np. warstwą keramzytu przykrytego folią lub łupinami styropianowymi z folią termokurczliwą) i zabezpieczyć przed uszkodzeniem (zgnieceniem) stosując



odpowiednią obudowę lub konstrukcję osłaniającą.

4. W miejscach lokalizacji projektowanych dla ww. obiektu przewodów kanalizacyjnych w nienormatywnych odległościach od istniejących oraz projektowanych przewodów, urządzeń i elementów zagospodarowania terenu (tzn. lokalizacji niezgodnie z minimalnymi odległościami określonymi w aktualnych przepisach, normach i „Wytocznych projektowania...” obowiązujących w MPWiK S.A.) należy zastosować rury ochronne na ww. połączeniach.
5. Likwidowane przewody należy zgłosić do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Na matrycach ZGKiKM Wrocław zlikwidowane elementy kanalizacji powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą instrukcją geodezyjną.
6. Jakość ścieków odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanałów powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U. 2016.1757) oraz parametrom określonych w §9 Ogólnych Warunków Umowy, stanowiących integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
7. Zgodnie z art.122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469 -t.j): "wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego", wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Niniejsze uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska  
Lider  
Zespół Uzgodnień  
Biuro Obsługi Klienta  
MPWiK S.A. we Wrocławiu

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik Monika Czarnota e-mail: <monika.czarnota@bilan.pl> + wersja elektroniczna uzg. projektu
2. Archiwum MPWiK aa + wersja elektroniczna uzg. Projektu

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odręcznego wystawcy (MPWiK S.A.).